

Hrvatska sekcija IEEE

Odjel za elektroenergetiku / Odjel za industrijske primjene


**Sustavi za nadzor i prikupljanje
podataka o potrošnji energije
u zgradarstvu**

Prof.dr.sc. Tomislav Tomiša

Zavod za visoki napon i energetiku
Zagreb, 2013.

40 %


ukupne potrošnje energije
potroši se u **zgradama**



Raspodjela po vrstama zgrada:

60 % - stambene zgrade

40 % - javne i ostale zgrade



Raspodjela po energentima:

65 % - grijanje

15 % - priprema tople vode

15 % - rasvjeta i el. trošila

5 % - ostalo (kuhanje, i sl.)

Direktive EU



HORIZON 2020



Ciljevi “20-20-20” do 2020 god.

20 % povećanje energetske učinkovitosti

20 % smanjenje emisije CO₂

20 % udjela obnovljivih izvora energije

“SMART METERING” → utjecaj na ponašanje potrošača

2008. ZAKON O UČINKOVITOM KORIŠTENJU ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI

veliki potrošač - krajnji čiji su godišnji troškovi za energiju i vodu veći od **300 000 kn**

Energetski pregled → ishodenje energetske certifikata

Program energetske učinkovitosti 3 god.

- prikaz strukture i karakteristike potrošnje
- ciljevi i mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti

Plan energetske učinkovitosti 1 god.

- provedba programa → izvješća MGIPU
- nositelji aktivnosti, rokovi, izvor potrebnih sredstava za poboljšanje energetske učinkovitosti

MJERENJE POTROŠNJE ENERGIJE

Energenti:

- toplinska energija
- električna energija
- plin
- voda

Veliki potrošač - dužan je na svim mjernim mjestima potrošnje energije i vode ugraditi

sustav daljinskog očitavanja potrošnje

Brojila potrošnje električne energije



2.300.000 potrošača - > **2,000.000** kućanstva

Klasično (elektrodinamsko) brojilo

Korisničko sučelje brojčanik

**NEMA mogućnost ugradnje
komunikacijskog sučelja !**



Digitalno (elektroničko) brojilo

Sučelja:

- korisničko
- procesno
- **komunikacijsko:**

LCD displej
impulsni izlaz
**modem, LAN,
Wi-Fi, PLC**

Brojila potrošnje toplinske energije



Digitalno - ultrazvučno mjerilo protoka
- mikroprocesorska računska jedinica

Standardno sučelje:

- korisničko

LCD displej

Opcionalno sučelje:

- procesno

- **komunikacijsko**

impulsni izlaz

M-Bus



Brojila potrošnje plina



Klasično

- mehaničko membransko mjerilo

Standardno sučelje:

- korisničko brojčanik

Opcionalno sučelje:

-procesno reed relej



Brojila potrošnje vode



Klasično

- mehaničko (Woltman) mjerilo


Standardno sučelje:

- korisničko brojčanik



Opcionalno sučelje:

- procesno optička spojka
 reed relej




El. brojila s daljinskim očitanjem



Impulsni ulazi:

- el. brojila
- vodomjeri
- plinomjeri



Komunikacijski moduli:

- GPS/GPRS
- PSTN
- DLC
- Wi-Fi
- Ethernet
- PLC



- nove generacije brojila pohranjuju **dnevni dijagram** opterećenja

HEP-ODS - web portal

<http://mjerjenja.hep.hr>

 **Prijava korisnika** upute

Korisničko ime:

Lozinka:

Zaboravili ste lozinku? [prijava](#)

HEP ODS d.o.o. Mjerni podaci, 2012. - Uptili, prijedlozi, komentari

HEPODS d.o.o.
OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA

mjerni podaci

upute

zeljko.tomsic@fer.hr

57029260362 FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠĆA U ZAGREBU

UNSKA 3, 10000 ZAGREB

[krivulja radna](#) | [krivulja jalove](#) | [registri](#) | [tjedna očitavanja](#) | [odjava](#)

P+ potrošnja

← M - M + →

export

od 08.04.13 do 09.04.13

Lista mjernih mjesta

0171020685 - MIRAMARSKA BB, 10000 ZAGREB


0171570119 - UNSKA 3, 10000 ZAGREB

| Vrijeme | Obis | Snaga [kW] |
|-----------------|----------|------------|
| 08.04.2013 1:15 | P.01.1.5 | 159.15 |
| 08.04.2013 1:30 | P.01.1.5 | 157.65 |
| 08.04.2013 1:45 | P.01.1.5 | 159 |
| 08.04.2013 2:00 | P.01.1.5 | 158.85 |
| 08.04.2013 2:15 | P.01.1.5 | 158.85 |
| 08.04.2013 2:30 | P.01.1.5 | 159.3 |
| 08.04.2013 2:45 | P.01.1.5 | 159.45 |
| 08.04.2013 3:00 | P.01.1.5 | 157.95 |

Napomena: 15 minutna srednja snaga

Mjerno mjesto

0171570119 - UNSKA 3, 10000 ZAGREB; FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA SVEUČILIŠTA U ZGB




40.000
brojila

GSM/GPRS
modem

“Daljinsko” očitavanje plinomjera

Gradska plinara ZG

plinomjer




“Daljinsko” očitavanje vodomjera

Vodoopskrba i odvodnja ZG – 170.000 vodomjera



13 % M-bus



“Daljinsko” očitavanje toplinomjera

HEP Toplinarstvo - ZG – 2700 toplinskih stanica

TOPLINOMJER




MODULI:



Impulsni




M-bus



RF

Ne postoji sustav daljinskog očitavanja !

KORISNICI PRIKUPLJENIH PODATAKA



AMR sustav

(Automatic Meter Reading)

Višenamjenski:

- el. energija
- toplinska energija
- potrošnja plina
- potrošnja vode

NAPLATNI sustav :

- obračunski period
1 mjesec
- rijetka komunikacija
- komunikacijska ograničenja

Informacijski Sustav Gospodarenja Energijom ISGE



Osnovne funkcije ISGE sustava

- prikupljanje i unos osnovnih podataka o zgradama te **kontrola potrošnje energije i vode** na mjesečnoj, tjednoj ili dnevnoj razini (mjesečni računi i/ili očitavanje stanja brojila)
- jednostavan **pristup informacijama** o ukupno potrošenoj količini energije i vode, načinima i mjestima na koji se energija troši i energentima koji se koriste
- **izračuni i analize** sa ciljem uočavanja neželjene, prekomjerne i neracionalne potrošnje te identificiranje mogućnosti za ostvarivanje energetske i financijske **ušteta**
- **verifikacija** ostvarenih ušteta
- automatizirano **upozoravanje** o kritičnim događajima i nepravilnostima u radu

Integracija on-line mjerenja u ISGE

2012. (MGiPU) **PROGRAM ENERGETSKE OBNOVE
ZGRADA JAVNOG SEKTORA 2012 –**

2013

Svrha Programa:

- smanjivanje ukupnih troškova energenata zgrada u javnom vlasništvu za 30-60% povećanjem energetske učinkovitosti
- povećanje udjela obnovljivih izvora energije (OIE)
- implementacija naprednih mjerenja potrošnje sa sustavom kontinuiranog praćenja i centralizirane analize troškova

Automatizacija mjerenja potrošnje: 5/100 bodova

- evidencija potrošnje energenata i/ili vode automatski dostupna vlasniku zgrade putem **web_a**
- rok osvježavanja podataka najduže **jednom** dnevno

Sustav “BALTAZAR”

Ideja

- **jeftin** podsustav za daljinsko prikupljanje mjerenja koji je kompatibilan s postojećim **ISGE**

Koncept


- **modularnost** → prilagodba svakom korisniku
- **suvremena tehnologija** → uvrštenje u napredne mreže
- **industrijski dizajn** → široka dostupnost na tržištu.

Dizajn


- sklopovsko rješenje - **modularni PAC** (Programmable Automation Controller) najnovije generacije s ugrađenim WEB, FTP i OPC poslužiteljem.

Realizacija

- **standardne** industrijske komponente
- sklopovsko konfiguriranje prema **zahtjevima** svakog korisnika




Koncepcija sustava



Demo panel (prototip)

modularni
PAC



Električni
podsustav

Plinski
podsustav

Vodni
podsustav


Toplinski
podsustav

Programska podrška

FUNKCIJE:

- **kontinuirano** prikupljanje podataka o potrošnji energenata,
- **lokalna obrada** sirovih podataka te spremanje u “**csv**” datoteke predviđene za **FTP** transfer i obradu u ISGE
- **FTP-client/server** - FTP transfer može biti iniciran iz ISGE (pooling) ili iz samog podsustava (pushing)
- kapacitet **CF memorije** dostatan je za višegodišnju pohranu datoteka tako da ne postoji opasnost od gubitka podataka.
- za on-line odnosno arhivski pregled potrošnje koristi se ugrađeni **WEB poslužitelj** s ekranskim prikazima iz aplikacije razvijene u okviru projekta

WEB – vizualizacija mjerenja




Demonstracija:
“BALTAZAR” On-line

FER On-line


35000 m²
500 djelatnika




Sustav grijanja




Konfiguracija sustava nadzora



PAC – 18,19,20




PAC – 21



Prijenosni ultrazvučni protokomjer




Nadzor potrošnje topline - SCADA




Sustav opskrbe vodom



Vodovodna mreža - Vodoopskrba



Glavni priključak




Razdjelni šaht




Ultrasvučni
protokomjeri

Konfiguracija sustava nadzora




Nadzor potrošnje vode - SCADA



Sustav elektroenergetskog napajanja


Elektroenergetska distribucijska mreža 10 kV – HEP ODS




Sustav elektroenergetskog napajanja NN razvod

Broj kabelskih odvoda: > 50

Vršna snaga: 750 kW



Višekanalni registrator potrošnje




Sučelja za mjerenje struje




Rogowsky svitci
3000 A


Strujna kliješta
300 A



Strujna kliješta
20 A



Nadzor potrošnje el. energije - SCADA



Hvala na pažnji !

Toplinska stanica C (MTO18)



Toplinska stanica B (MTO19)



Toplinska stanica K (MTO20)



Toplinska stanica D (MTO21)



Glavni priključak

Račva: A,B,C - D

Dovod, vodomjer, obilazni vod



Razdjelni šaht – A, B,C



NN razvod



Mjerenje potrošnje – “Cassandra”

